

## Otázky a odpovědi:

Znění dotazu č. 1:

Trvá zadavatel i přes všechny tyto známé skutečnosti na svém požadavku, tj. zachování nepřetržité dodávky vody? [Ano zadavatel trvá na nepřetržitě dodávce vody.](#)

Znění dotazu č. 2:

Upraví zadavatel svůj požadavek na zachování nepřetržitého provozu do technického řešení projektu?

[Zadavatel trvá na nepřetržitě dodávce studené a teplé vody. V topném kanále jsou provedeny čtyři odbočky.](#)

[Bude proveden provizorní propoj \(studené, teplé a cirkulační\) na začátku a konci úseku včetně 3 odboček v délce cca 30m. Technické provedení bude navrženo dodavatelem stavby v součinnosti s AD.](#)

[Provizorní vedení může být s. v, t. v. d=40, cirkulace d=25. Případně dodržet dimenze projektu a poté využít provizorní vedení.](#)