

Odpovědi na zaslané dotazy k VZMR „Orientační systém polikliniky Zahradníková

Dotaz č. 1.

V zadávací dokumentaci je požadováno smluvní ustanovení:

Dodavatel bude akceptovat uplatnění optimalizační smyčky, a to při výrobě vzorků a při instalaci tabulek a popisů ve vzorovém patře. Dodavatel musí počítat s uvedenou optimalizací ve své cenové nabídce.

Postup optimalizační smyčky:

1. Počáteční nastavení parametrů – dle zadání
2. Provedení výroby vzorku či instalace dle zadání
3. Analýza zhodnocení
4. Úprava parametrů na základě analýzy
5. Opakování cyklu

Tak jak je nyní uvedeno, je po zhotoviteli požadováno aby zahrnul do ceny něco na co nemá vliv a ani to nemůže kvalifikovaně předpokládat. Např. když objednatel na základě realizace vzorového patra změní velikost, provedení nebo počet prvků orientačního systému. To jsou vlivy vis maior, které nelze do nabídkové ceny zahrnout. Proto žádáme o vysvětlení jednotlivých bodů optimalizační smyčky a upřesnění tak, aby bylo vyloučeno, že zhotovitel bude zatížen vlivem vis maior.

Odpověď:

Stačí jen akceptace tohoto pojmu – jedná se o to, že v případě požadavku na jiné materiály nebo úpravu barevnosti, rozměrů apod. bude dodavatel souhlasit s těmito změnami. Změny v požadovaném množství budou zohledněny dle skutečnosti.

Dotaz č 2.

Počty kusů uvedené ve výkazu výměr a v projektu se liší. Např. položky PAT P, PAT , VED
Prosíme o informaci, který dokument je v případě nesouladu nadřazen (předpokládáme, že VV).

Odpověď:

Ano výkaz výměr je nadřazený a údaje v něm jsou pro hodnocení rozhodující.

Dotaz č. 3.

Je požadováno: Instalace budou prováděny mimo provozní dobu polikliniky, případně na základě individuální dohody a tuto skutečnost bude třeba zohlednit v nabídce.

Prosíme o uvedení provozní doby pro všechny dny v týdnu.

Odpověď:

Provozní doba polikliniky je v pracovní dny Po – Pá od 6:00 – 19:00