

Odpovědi na zaslané dotazy k VZMR „**Rekonstrukce nákladního výtahu**“

Akceptujete umístění pohonu ve výtahové šachtě?

Ano lze akceptovat.

Akceptujete šachetní dveře automatické, stranou posuvné?

Ano lze akceptovat.

Je potřeba dodržet parametry v zadávací dokumentaci, popřípadě mohu nabídnout jiné řešení? Konkrétně se jedná o nosnost výtahu, kde jsem schopný navrhnout 480 kg.

Stávající požadavek je na nosnost 500 kg, který je nutné dodržet.

Rozměr kabiny 1020 x 1110 mm a dveře 800 mm.

Rozměr kabiny lze akceptovat, avšak je nutné dodržet světlou šířku dveří 900 mm.